

Информация, подлежащая ежеквартальному раскрытию в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 и Приказом ФСТ № 129 от 15.05.2013.

за I квартал 2015г.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения

- 1) количество поданных в I квартале 2015 года заявок на выдачу технических условий - 9,
- 2) количество выданных в I квартале 2015 года технических условий на подключение новых потребителей - 7
- 3) количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе (с указанием причины отказа) - 2 (в связи с расположением запрашиваемых объектов вне зоны теплоснабжения от теплоисточников ОАО "Квадра")
- 4) количество исполненных в I квартале 2015 года заявок на подключение к системе теплоснабжения - 7
- 5) о резерве мощности системы теплоснабжения собственных источников теплоснабжения филиала ОАО «Квадра» - «Воронежская региональная генерация»

по филиалу ОАО «Квадра» - «Воронежская региональная генерация»

	Наименование источника тепловой энергии	Установленная тепловая мощность, Гкал/час				Располагаемая мощность Гкал/час				Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час				Резерв тепловой мощности Гкал/час			
		Всего	в паре	по отоплению	по ГВС	Всего	в паре	по отоплению	по ГВС	Всего	в паре	по отоплению	по ГВС	Всего	в паре	по отоплению	по ГВС
1	ТЭЦ - 1	1181	524	460	197	1181	524	460	197	648,0	260,0	272,3	115,7	533,0	264,0	187,7	81,3
2	ТЭЦ - 2	785	57	437	291	735	57	407	271	441,0	8,0	263,3	169,7	294,0	49,0	143,7	101,3
	Всего	1966	581	897	488	1916	581	867	468	1089,0	268,0	535,6	285,4	827,0	313	331,4	182,6

Сведения о присоединенных тепловых нагрузках приняты из фактического температурного графика несения нагрузок в период максимально низких температур наружного воздуха.

Заместитель главного инженера - начальник ПТС

К.Г Хрипунов