Приложение №1

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» за 1 квартал 2021 г.

Информация, подлежащая ежеквартальному раскрытию в сфере теплоснабжения и водоснабжения в соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 и №6 от 17.01.2013

Форма 4.11 к приказу ФАС России
от 13.09.2018 № 1288/18

Форма 4.11 Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям

№ п/п	Наименование параметра	источник теплоэнергии ТЭЦ-1, по адресу: ул.Лебедева,2	система теплоснабжения источников теплоэнергии ТЭЦ-2 и ПГУ по адресу: проезд Ясный,1а	система теплоснабжения источников теплоэнергии ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ПГУ, котельных, расположенных по адресам: ул. Пешестрелецкая, 84. ул.Софьи Перовской,7	система теплоснабжения котельных, за исключением расположенных по адресам: ул. Ломоносова, 116, ул. Волгоградская, 39л, ул. Курчатова, 24б, ул. Сакко и Ванцетти, 80, ул.Дачный пр., 162, ул. Пешестрелецкая, 84, ул.Софьи Перовской,7	система теплоснабжения котельной по адресу: ул. Дачный проспект, 162	система теплоснабжения котельной по адресу ул. Волгоградская, 39л	система теплоснабжения котельной по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 80	система теплоснабжения котельной по адресу: ул. Курчатова, 24б	система теплоснабжения котельной по адресу: ул. Ломоносова, 116
1	Сведения о выводе источников тепловой энергии из эксплуатации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Наименование выведенного источника тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Дата вывода	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Сведения о выводе тепловых сетей из эксплуатации	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1	Наименование тепловой сети	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Дата вывода	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Сведения об основаниях ограничения подачи тепловой энергии тепловой энергии	-	-	-	Повреждение трубопровода на теплотрассе от ТК-3 до ТК-4 от котельной Ленинский прю,162к. Раскрытие в нижней части трубопровода Ду 500 мм, размером 150х150 мм. Прилегающий к месту повреждения участок трубопровода 400х250 мм имеет коррозионный износ.	-	-	-	-	-
3.1	Описание ограничения подачи тепловой энергии	-	-	-	В результате ремонта трубопровода не предоставлялись услуги по отоплению и горячему водоснабжению на 67 жилых домах и 11 социально значимых объектов.	-	-	-	-	-
3.2	Дата начала ограничения	-	-	-	08.02.2021 в 03 ч. 40 мин.	-	-	-	-	-
3.3	Дата окончания ограничения	-	-	-	09.02.2021 в 01 ч. 30 мин.	-	-	-	-	-
4	Сведения об основаниях прекращения подачи тепловой энергии потребителям	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Описание прекращения режима потребления	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Дата прекращения	-	-	-	-	-	-	-	-	-